

Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

Информация

Откриване / Приключване: 04.03.2022 г. - 04.04.2022 г. Неактивна

Номер на консултация: #6596-K

Област на политика: Регионална политика

Тип консултация: Акт на министър

Вносител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Тип носител: Национално

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от необходимост от:

- хармонизиране на националното законодателство с изискванията на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L88/5 от 4 април 2011 г.);
- актуализация на изискванията - голяма част от действащите изисквания за изпълнение на стоманени конструкции не съответстват на съвременните нормативните изисквания за устойчивост на сградите и съоръженията, за пожарна безопасност, за опазване на околната среда и др.
- отмяната на Правилата за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи (ПИПСМР), в това число и на правилата за изпълнение и приемане на стоманени конструкции - ПИПСМР са приемани през 60-те и 70-те години на миналия век, съдържат остарели изисквания, цитират отменени български държавни стандарти и отраслови нормали.

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Адрес: София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19

Електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);

- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 04.10.2022](#)

[Мотиви - вер. 1.0 | 04.03.2022](#)

[Проект - вер. 1.0 | 04.03.2022](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Атанас Русев (02.04.2022 08:13)

Коментари по Наредбата

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите изисквания за изработка, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции на сгради и строителни съоръжения, изпълнени на строителната площадка.- Само за изработени изцяло на строителния обект ли се отнася тази наредба.?

Чл13(3) т. 2 заваръчен сертификат съгласно изискванията на БДС EN 1090-2 .Ако производителя не извършва монтажни дейности не му е необходим този сертификат.

Таблица 4, Ред 17 (...) Препоръчва се отделните инструменти, предназначени само за неръждаема стомана и по-специални дискове за ъглошлайф и телени четки да са от аустенитна стомана - така написано може да се разбере, че дисковете за ъглошлайф трябва да са от аустенитна стомана, а такива няма. В допълнение -

задължително, а не препоръчително, е използваните телени четки (или телени дискове) за неръждаеми стомани да са изработени от аустенитна стомана

Чл.27 (3) Технологичен процес за извършване на разкрой, който не отговаря на съответните изисквания (*какви са тези изисквания? по ал. 1 или други?*) не се използва, докато не се коригира и изпита успешно

Чл. 27 (6) Когато отрязаните ръбове на елементи подложени на умора не подлежат на допълнителни технологични операции (заваряване, обконтване и др.), се вземат допълнителни мерки, като е възможна и допълнителна механична обработка. - *Това изискване следва да е упоменато от проектанта на чертежите на тези елементи, които са подложени на умора. Изпълнителят няма как да определи дали даден елемент е подложен на умора*

История

Начало на обществената консултация - 04.03.2022

Приключване на консултацията - 04.04.2022

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
