

КОМЕНТАРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 81213-647 ОТ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ (ОБН. ДВ, БР. 89 ОТ 2014 Г., ПОПР. ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г.)

Коментар	Автор	Дата
отново предлагамВ проекта ,в § 2 , се създава чл. 22 ал. 7 / нова /. Следва да се даде дефиниция в Допълнителните разпоредби на Наредбата заз понятието "експлоатационен срок на обекта" . Мисля, че е наложително , поради възможни тълкувания и то с право, поради временно или сезонно функциониране на обектите. Както и преустановяване на основната част от дейността или пък на цялата дейност, поради примерно пандемични условия. Също така и принудително дългосрочно спиране на експлоатацията , включително и от съдебна забрана. Няма начин да се изисква в тези хипотези изпълнението на мероприятията по цитирания чл. 22 ал. 7 /нова/	Никола Стойков	13.03.2021
Необходима е промяна и на чл. 74:Предлагам да се прецизира текстът на чл. 74.Той изисква огневите работи задължително да се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба 7 / 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.Понятието „огневи работи“ включва и дейности като топене (загряване) на битуми, смоли и други подобни, рязане на метали и техните сплави при използване на абразивни машини и инструменти, за които правоспособност по заваряване не е необходима.	Пламен Недев	11.03.2021

Предложение за промяна в Наредба 8121з-647/01.10.2014 г.Предлагам следните изменения в Наредба 8121з-647/01.10.2014 г.1. чл. 12, ал. 2 да се измени както следва, след думата 100 m2 да се добави текстът "и за такива, за които е предвидено автоматично дистанционно изключване на ел. захранване, посредством софтуерен продукт"Мотиви: В голяма част от големите търговски обекти, са реализирани интелигентни системи за управление на процесите, при които захранването се изключва автоматично при определен, предварително зададен час в денонощието. За подобен тип обекти става безмислено воденето на подобен тип дневник. Процесът по изключване на ел. захранването е достатъчно да бъде регламентиран в заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. без да е необходимо механично водене на дневник Приложение 3.	Йордан Дрингов	02.03.2021
---	---------------------------	-------------------

предлагамПредлагам да се внесе изменение в проекта , конкретно в § 4 т.2 . Да се добави ,след "инструкциите на производителите" , в сега действащата норма на чл. 38 (3) , следния текст ", но не по-малко от веднъж годишно"Мотиви : Масово комините, шахтите ,димоотводите и въздухопроводите на съоръженията по смисъла на чл. 38(3) са изработени и монтирани от нелицензирани производители, без наличие на какъвто и да е одобрен или преминал изпитания типов проект на съоръжението. Никой от тези т.нар. "майстори", няма да даде на клиента си никаква инструкция за поддръжка или почистване на своето "творение" , като често те са изпълнени без проект, в разрез със всякакви норми за пожарна безопасност, долепени директно до фасади на сгради с топлоизолация с КРО "Е-Ф". Желателно е дори , да се помисли за налагане на ПАМ в този случай, въпреки че няма непосредствена опасност от пожар в момента , но при възникване на такъв в тези съоръжения , винаги има неминуеми непредвидени поражения по трасето на комина. Както и на изготвяне , одобряване и предлагане на ефективно действащи конкретни процедури ,съгласувани от ГДПБЗН ,със съответните примерни активни вещества и техники, като образец на почистване на комин метален, комин керамичен, комин от бетонови тела и т.н, използвани за готварски нужди по смисъла на чл. 38(3).	Никола Стойков	19.02.2021
--	-----------------------	-------------------