

**КОМЕНТАРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ**

Коментар	Автор	Дата
Коментари по Наредбата Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите изисквания за изработка, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции на сгради и строителни съоръжения, изпълнени на строителната площадка.- Само за изработени изцяло на строителния обект ли се отнася тази наредба? Чл.13(3) т. 2 заваръчен сертификат съгласно изискванията на БДС EN 1090-2 . Ако производителя не извършва монтажни дейности не му е необходим този сертификат. Таблица 4, Ред 17 (...) Препоръчва се отделните инструменти, предназначени само за неръждаема стомана и по-специални дискове за ъглошлайф и телени четки да са от аустенитна стомана - така написано може да се разбере, че дисковете за ъглошлайф трябва да са от аустенитна стомана, а такива няма. В допълнение - задължително, а не препоръчително, е използваните телени четки (или телени дискове) за неръждаеми стомани да са изработени от аустенитна стомана Чл.27 (3) Технологичен процес за извършване на разкрой, който не отговаря на съответните изисквания (какви са тези изисквания? по ал. 1 или други?) не се използва, докато не се коригира и изпита успешно Чл. 27 (6) Когато отрязаните ръбове на елементи подложени на умора не подлежат на допълнителни технологични операции (заваряване, обконтване и др.), се вземат допълнителни мерки, като е възможна и допълнителна механична обработка. - Това изискване следва да е упоменато от проектанта на чертежите на тези елементи, които са подложени на умора. Изпълнителят няма как да определи дали даден елемент е подложен на умора	Атанас Русев	02.04.2022