

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Информация

Откриване / Приключване: 08.12.2017 г. - 22.12.2017 г. Неактивна

Номер на консултация: #3086-K

Област на политика: Здравеопазване

Тип консултация: ---

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на най-новите научно обосновани принципи за управление на риска, съобразени с актуализираните Насоки за качеството на питейната вода на Световната здравна организация, заедно със стандарт EN 15975-2, отнасящ се за безопасността при водоснабдяването с питейна вода, които са регламентирани с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 260, 07.10.2015 г.).

Посоченият проект е залегал и като мярка № 182 (Работна група № 20 „Околна среда“) по Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 2017 година, със срок за транспониране 27.10.2017 г.

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 16.01.2018](#)

[Мотиви - вер. 1.0 | 08.12.2017](#)

[Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - вер. 1.0 | 08.12.2017](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: Денка Петкова (19.12.2017 13:33)

Пра

Не може с лека ръка да се замянат едни стандартис други, като определяне на Клостридиум перфрингенс /включително и спори/ от БДС EN 26461-2 с БДС EN 14189, при положение че първия стандарт е действащ и на всички ВиК-та в лабораториите е в обхват на акредитация.

История

Начало на обществената консултация - 08.12.2017

Приключване на консултацията - 22.12.2017

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
